

А К Т
периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

г. Комсомольск-на-Амуре

"20" 08 2025 г.

Потребитель МОУ СОШ №6 договор № 3/4/09313/00908 (2085)

Объект МОУ СОШ №6 (наименование предприятия или организации, фамилия, и.о. представителя, № договора, тел.)
Магистральное шоссе, 23/6 дошкольное отделение
(наименование объекта, например: жилой дом, д/сад и т.п.)

по адресу: Магистральное шоссе 23/6
(фактический адрес)

Причина проверки: готовность к отопительному периоду

Представителем АО "ДГК" Дехтеревым А.Ю. произведен технический осмотр узла учёта тепловой энергии Потребителя.
(фамилия, и.о. представителя)

Проверили работоспособность узла учёта и комплектность необходимой технической документации.

1. В состав узла учёта тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Пределы измерений, min/max	Дата	
					поверки	очередной поверки
1	тепловычислитель ВКТ-7	126425	элев. узел		15.06.2023	15.06.2027
2	расходомер ПРЭМ-40	362794	под. труб-д	0,120/45 м3/час	25.06.2023	25.06.2027
3	расходомер ПРЭМ-40	362777	обр. труб-д	0,120/45 м3/час	25.06.2023	25.06.2027
4	датчик температуры КТСП-Н	50065 г	под. труб-д	0/160 °С	25.06.2023	25.06.2027
5	датчик температуры КТСП-Н	50065 х	обр. труб-д	0/160 °С	25.06.2023	25.06.2027
6	водосчетчик МТW-40	98313970	труб-д ГВС	0,200/20 м3/час	19.05.2022	19.05.2028

Наличие паспортов есть / нет

Представитель АО "ДГК" Слесарь КИПиА Дехтерев А.Ю.
(должность, подпись, ФИО, телефон)

Представитель Потребителя зам. дир. по АХР Зинорова Е.В.
(должность, подпись, ФИО, телефон)

(В случае отказа Потребителя от подписания настоящего Акта)

указать причину отказа