

А К Т
периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

г. Комсомольск-на-Амуре

" ____ " ____ 20__ г.

Потребитель МОУ СОШ №6 договор № 3/4/09313/00893 (2067)
(наименование предприятия или организации, фамилия, и.о. представителя, № договора, тел.)

Объект МОУ Средняя школа №6, Магистральное шоссе, 25/3
(наименование объекта, например: жилой дом, д/сад и т.п.)

по адресу: Магистральное шоссе 25/3
(фактический адрес)

Причина проверки: _____

Представителем АО "ДГК" Козыревым А.В. произведен технический осмотр узла учёта тепловой энергии Потребителя.
(фамилия, и.о. представителя)

Проверили работоспособность узла учёта и комплектность необходимой технической документации.

1. В состав узла учёта тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Пределы измерений, min/max	Показания прибора на день приёмки	Дата	
						поверки	очередной поверки
1	тепловычислитель ВКТ-7	86340	элев. узел		Q(W1) = Гкал W2 = Гкал Траб = час Тост = час	28.05.2025	27.05.2029
2	расходомер ПРЭМ-40	297347	под. труб-д	0,120/45 м3/час	M1 = Тонн	28.05.2025	27.05.2029
3	расходомер ПРЭМ-40	294996	обр. труб-д	0,120/45 м3/час	M2 = Тонн M3 = Тонн	28.05.2025	27.05.2029
4	датчик температуры КТПТР-01	8448	под. труб-д	0/180 °С	T1 = °С	28.05.2025	27.05.2029
5	датчик температуры КТПТР-01	8448а	обр. труб-д	0/180 °С	T2 = °С	28.05.2025	27.05.2029
6	водосчетчик WFW20	25-019887	труб-д ГВС	0,030/3 м3/час	V = м3	12.01.2025	12.01.2031

2. Все средства измерений находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением 7 суток).

3. От границы раздела балансовой принадлежности до узла учёта представителем АО "ДГК" опломбировано следующее оборудование:

№	Место пломбирования	Дата	Пломбу поставил
1	тепловычислитель ВКТ-7		Козырев А.В.
2	расходомер ПРЭМ-40		Козырев А.В.
3	расходомер ПРЭМ-40		Козырев А.В.
4	датчик температуры КТПТР-01		Козырев А.В.
5	датчик температуры КТПТР-01		Козырев А.В.
6	водосчетчик WFW20		Козырев А.В.

В результате проверки узел учёта допускается/не допускается в эксплуатацию для расчётов за тепловую энергию, теплоноситель

другое _____
с " ____ " ____ 20__ г. по " ____ " ____ 20__ г.

Представитель АО "ДГК" _____ Инженер Козырев А.В.
(должность, подпись, ФИО, телефон)

Представитель Потребителя зам. дир. по АХР _____
(должность, подпись, ФИО, телефон)

(В случае отказа Потребителя от подписания настоящего Акта)

От подписи отказался в присутствии:

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, подпись незаинтересованного лица)

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, подпись незаинтересованного лица)