



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по городу Комсомольск-на-Амуре

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 27

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон (4217) 54-13-00, (4217) 55-09-08, e-mail: ogpnkms@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 242 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

муниципальному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №6
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору Добровольского Виталия Михайловича

(наименование органа ОНД)

№ 242 от "5" ноября 20 15 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 15 ч 00 мин. "26" ноября 20 15 г. по
16 ч 00 мин. "26" ноября 20 15 г. проведена проверка

заместителем главного государственного инспектора г. Комсомольска-на-Амуре по пожарному
надзору подполковником внутренней службы Юриным Антоном Викторовичем,
государственным инспектором г. Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору капитаном
внутренней службы Масник Иваном Ивановичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объекта защиты используемого (эксплуатируемого) в процессе осуществления своей
деятельности муниципальным общеобразовательным учреждением средняя
общеобразовательная школа №6, расположенного по адресу город Магистральное шоссе, дом
25 корпус 3

совместно с директором МОУ СОШ №6 Высоцкой Екатериной Юрьевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности". С целью обеспечения пожарной безопасности на Вашем объекте в соответствии
с ст.5, ст.6 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности». Вам необходимо выполнить условия соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности. В случае выбора условий обеспечения пожарной
безопасности способом выполнения обязательных требований пожарной безопасности,
предусмотренным ч. 3 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» Вам требуется устранить следующие нарушения:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись)) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Директором МОУ СОШ №6 Вахменцевой Т.И. 15 августа 2012 года разработана декларация пожарной безопасности. Декларация зарегистрирована в ОНД по г. Комсомольску-на-Амуре 23.08.2012 № 08 409 367-ТО-00526. В ходе проведения плановой проверки установлено, что лицом, представившим декларацию пожарной безопасности представлены не достоверные сведения, заявленные в декларации пожарной безопасности № 08 409 367-ТО-00526. В главе 14 «Системы противопожарной защиты». (статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями) указано, что противопожарные расстояния между зданиями в зависимости от степеней огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности соответствует таблице 11 приложения №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В действительности таблица №11 в №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отсутствует (Таблицы 7 - 11. Утратили силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ). В разделе «Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. СП 5.13130.2009» п. 13.14.5. декларации, указано, что приборы контрольно-приемные установлены в помещении с круглосуточным пребыванием	статья 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2017	

	дежурного персонала. В действительности приборы контрольно-приемные установлены в тамбуре эвакуационного выхода, где отсутствует круглосуточное пребывание персонала. В разделе «Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. СП 5.13130.2009» п. 13.15.3. декларации, указано, что выбор электрических проводов, способы для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325. При проверке установлено, что при монтаже систем противопожарной защиты применены провода, не соответствующие требованиям ГОСТ Р 53315			
2	Шлейфы и соединительные линии пожарной сигнализации выполнены кабелем, распространяющим горение	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2, 8 ст. 82, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица №2 раздел 6 ГОСТ Р 31565-2012;	01.08.2017	
3	Соединительные линии системы оповещения выполнены кабелем, распространяющим горение	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2, 8 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица №2 раздел 6 ГОСТ Р 31565-2012	01.08.2017	
4	На третьем этаже здания противопожарные двери в помещении библиотеки не оборудованы устройством для самозакрывания	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2017	
5	На первом этаже здания противопожарные двери, разделяющие помещения мастерских и общих коридор не оборудованы устройством для самозакрывания	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2017	

6	Запор на двери эвакуационного выхода на первом этаже здания, ведущего на улицу из спортивного зала, не обеспечивает возможность его открывания изнутри без ключа (установлен врезной замок)	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390	01.08.2017	
7	В кабинете №208 горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника менее 0,5 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2017	
8	В кабинете №209 горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника менее 0,5 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2017	
9	В кабинете №211 горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника менее 0,5 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2017	
10	В кабинете №215 горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника менее 0,5 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП	01.08.2017	

		5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
11	В кабинете №115 горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника менее 0,5 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2017	
12	В кабинете №114 горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника менее 0,5 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2017	
13	В медицинском кабинете горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника менее 0,5 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2017	
14	Приборы контрольно-приемные и приборы управления установлены в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала (приборы установлены в тамбуре эвакуационного выхода)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.5. СП	01.08.2017	

		5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
15	В кабинете физики на втором этаже здания в отсеке потолка (возле учебной доски), ограниченного балкой, выступающей от потолка на расстоянии более 40см. (50 см.) отсутствуют пожарные извещатели	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.8. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2017	
16	В кабинете №105 на первом этаже здания в отсеке потолка (возле учебной доски), ограниченного балкой, выступающей от потолка на расстоянии более 40см. (52 см.) отсутствуют пожарные извещатели	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.8. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2017	
17	В кабинете плотника на первом этаже здания установлен один пожарный извещатель	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.2. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2017	
18	В кабинете истории на втором этаже здания горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника менее 0,5 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП	01.08.2017	

		5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
19	Третий этаж здания не оборудован эвакуационным (аварийным) освещением	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2017	
20	Второй этаж здания не оборудован эвакуационным (аварийным) освещением	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2017	
21	Первый этаж здания не оборудован эвакуационным (аварийным) освещением	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2017	
22	На объекте не разработана специальная программа проведения противопожарного инструктажа с работниками организации	пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390; п. 6 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», Утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645	01.08.2017	

23	В коридоре третьего этажа (возле кабинета № 314) расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя составляет менее 150 мм.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.08.2017	
24	В коридоре третьего этажа (возле библиотеки) расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя составляет менее 150 мм.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.08.2017	
25	В коридоре третьего этажа (возле кабинета 304) расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя составляет менее 150 мм.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.08.2017	
26	В коридоре третьего этажа (возле кабинета 306) расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя составляет менее 150 мм.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.08.2017	
27	В коридоре второго этажа (возле кабинета 202) расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя составляет менее 150 мм.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.08.2017	

28	В коридоре второго этажа (возле кабинета 206) расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя составляет менее 150 мм.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.08.2017	
29	В коридоре второго этажа (возле кабинета 214) расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя составляет менее 150 мм.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.08.2017	
30	В помещении малого спортивного зала на первом этаже здания, расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя составляет менее 150 мм.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.08.2017	
31	В коридоре мастерских, расположенных на первом этаже здания, расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя составляет менее 150 мм.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.08.2017	
32	В помещении вестибюля на первом этаже здания, расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя составляет менее 150 мм.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.08.2017	

33	Двери из актового зала, ведущие в лестничную клетку, не оборудованы приспособлением для самозакрывания	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390	01.08.2017	
34	Коридор второго этажа протяженностью более 60 метров не разделен противопожарной перегородкой второго типа на участки	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390	01.08.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Заместитель главного государственного инспектора
города Комсомольска-на-Амуре
по пожарному надзору Юрин А.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

Государственный инспектор
города Комсомольска-на-Амуре
по пожарному надзору Масник И.И.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 9 ” 12 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:

И.И. Масник
(подпись)

“ 9 ” декабря 20 15 г.

Директор Висоцкий Р.Ю.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Жосан Наталья Александровна

Действителен с 26.11.2021 по 26.11.2022